



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026010907844585

认证委托人名称及地址

苏州明纬科技有限公司
苏州市相城区黄埭镇长平路 269 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

苏州明纬科技有限公司
苏州市相城区黄埭镇长平路 269 号

产品名称和系列、型号、规格

开关电源

见附页（仅适用于海拔 5000 米及以下）

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 电子产品及安全附件》
(CNCA-C09-01:2023) 的要求，特发此证。

发证日期：2026 年 02 月 02 日 有效期至：2031 年 02 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2026010907844585

证书附页: 第 1 页 共 1 页

XDR-480-yyZZZZ(yy=12,24,36 或者 48,yy 表示输出电压,影响安全和 EMC 性能;
每个 Z 可以是 0-9、A-Z、a-z 或空白,仅用于市场目的,不影响安全和 EMC 性能)

型号	输入	输出	
		额定输出	电压调节 (Vo Adj.)
XDR-480-12ZZZZ	100-277Vac, 6A,50/60Hz	12Vdc,30A	12-15Vdc, Max.360W
XDR-480-24ZZZZ		24Vdc,20A	24-29Vdc, Max.480W
XDR-480-36ZZZZ		36Vdc,13.3A	36-42Vdc, Max.478.8W
XDR-480-48ZZZZ		48Vdc,10A	48-55Vdc, Max.480W

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司