中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002134321

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路 28 号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路 11 号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，恒流模式，安全特低电压，Ⅰ类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110℃）

见附页。100-240V～ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 24 日　　**有效期至：**2028 年 09 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 11 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002134321

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	XLG-25-A	输出：Max. 57V⎓，22-54V⎓，0.5-1.0A（恒流），配套光源：25W LED 模块，ta:60℃，tc：85℃	不可调光
2	XLG-25-AB		B 型调光
3	XLG-50-A	输出：Max. 57V⎓，22-54V⎓，1.0-2.1A（恒流），配套光源：50W LED 模块，ta:60℃（当输入电压为200-240V～），ta:50℃（当输入电压为100-200V～），tc：90℃	不可调光
4	XLG-50-AB		B 型调光
输入：100-240V～，50/60Hz，Ⅰ类，SELV，IP67，			
B型调光：0-10Vd.c.电压调光、10Vd.c.PWM信号调光、外接电阻调光			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666